Зарегистрирована

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Осинники и г. Калтан УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

"__" _____ 2022 г.

Регистрационный № _____

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении объекта Муниципальное автономное
(Функциональное назначение;
учреждение «Стадион Энергетик» Калтанского городского округа, относящегося по классу
(полное наименование объекта защиты)
функциональной пожарной опасности в Ф 3.6

Собственник объекта защиты Муниципальное автономное учреждение «Стадион Энергетик» Калтанского городского округа
(Указываются организационно-правовая форма

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица _1084222001038

Идентификационный номер налогоплательщика **4222012445**

Место нахождения объекта защиты 652740, Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г. Калтан, пр. Мира, 55А
(Указывается адрес объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического) лица (при наличии), которому принадлежит объект защиты 652740, Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г. Калтан, пр. Мира, 55; тел./Факс (8-384-72) 3-31-42; электронный адрес: muumpis@mail.ru

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию)

Здание введено в эксплуатацию в 2011 году, капитального ремонта со дня постройки не проводилось

(дата ввода объекта защиты в введено в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

N п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1	Степень огнестойкости	II
1.2	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3	Класс функциональной пожарной опасности	Ф 3.6
1.4	Высота здания	15,6
1.5	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания	1049,2
1.7	Объем здания	4645,4
1.8	Количество этажей	3
1.9	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	-
1.10.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая пожарная сигнализация: светозвуковая (сирена, оповещение и управление эвакуацией СОУЭ 2-го световое табло «ВЫХОД»), в наличии 1 наружный гидрант № 1 ПГ
2.	Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты Расчет пожарного риска не проводился на основании п. 3 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	
3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не проводится в связи с отсутствием арендных отношений	

4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов) устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1	**Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями** Объект находится в жилом массиве в отдельном стоящем здании. Противопожарные расстояния между объектом защиты и жилыми домами составляет не менее 6-10 м, что соответствует требованиям	Ст. 4, 6, 69 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.3 таблицы 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	выполняется
4.2	**Наружное противопожарное водоснабжение** Наружное противопожарное водоснабжение обеспечено пожарным гидрантом, находящимся на территории учреждения в радиусе 200 метров № 1 , расположенного по адресу: г. Калтан, пр. Мира, 55а	Ст. 4, 6, 62, 68 и 99 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» П. 5.2, 8.5, 8.8, 8.9, 8.12.СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»	выполняется
4.3	**Проезды и подъезды для пожарной техники** В целях обеспечения возможности проезда пожарных машин и доступа пожарных с автолестниц и автоподъемников в любое помещение здания МАУ «Стадион Энергетик»	Ст. 4, 6, 90 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» П. 8.1, п. 8.6, п. 8.8 СП 4.13130.2013 «Системы	Выполняется

	КГО, вокруг здания запроектированы и эксплуатируются проезды с твердым покрытием шириной не менее 2,5 – 4,5 м. и расположены на расстоянии 5-8 м от наружных стен. На объекте организован один главный въезд с железными воротами шириной 6,5 м. Отсутствует автоматическая разблокировка и открывание ворот, установленных на подъезде. Ворота находятся круглосуточно в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники.	противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» П. 71 ПП РФ от 16.09.2020г.1479 «об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	Не выполняется в части обеспечения автоматической разблокировки ворот
4.4	**Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности** Здание административно-бытового корпуса представляет трехэтажный объем, выполненный из кирпича, металла и монолитного железобетона: - фундаменты монолитные железобетонные на естественном основании: каркас – металлические колонны, ригели и связи; стены наружные – самонесущие из кирпича толщиной 380 мм с пределом огнестойкости не мене R90. Конструкция стыков панелей и ригелей обеспечивает такой предел огнестойкости как и стена. - Стены внутренние – самонесущие из кирпича толщиной 255 мм. - Перекрытия и покрытия – монолитные железобетонные плиты. - Кровля – совмещенная, с покрытием рулонными гидроизолирующими материалами и , частично, с покрытием из профлиста, с внутренним водостоком. Сообщение между этажами осуществляется посредством двух лестниц. - Окна – однокамерный стеклопакет. - Входные двери – металлопластиковые остекленные. Степень огнестойкости – II. Класс конструктивной пожарной опасности	Ст. 4, 6, 57, 87,88, 137, таблица 21 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.2.2, п. 5.2.3, п. 6.7.1, таблица 6.9. СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»	выполняется

	здания – С1. Пределы огнестойкости строительных конструкций, примененных в здании, предусмотрены не ниже указанных в таблице 21, не способствуют скрытому распространению горения.		
4.5	**Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы** На объекте защиты предусмотрены конструктивные, объемно - планировочные и инженерно - технические решения, обеспечивающие в случае пожара: • возможность эвакуации люден наружу на прилегающую к зданию территорию до наступления угрозы их жизни и здоровью в следствии возникновении действия опасных факторов пожара; возможность спасения людей; • возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а так же проведения мероприятий по спасению людей материальных ценностей согласно требованиям п.п. 1.1, 1.3, 1.5, 3.1, 7 ст. 90 ФЗ №123 –ФЗ от 22.07.2008г; • нераспространение пожара на рядом расположенные здания в том числе при обрушении горящего здания в следствии соблюдения норм противопожарных расстояний согласно требованию п.п.1,8, табл. 11, ст.69 гл. 16 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008. К эвакуационным выходам в здании относятся выходы, ведущие из помещения первого этажа наружу, через коридор наружу, через коридор наружу и через лестничную клетку наружу. Эвакуационные пути и выходы построены с учетом безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара до наступления воздействия на них опасных факторов пожара в соответствии с требованием ст.89 123-ФЗ, СП 1.13130.2009. Для обеспечения безопасности эвакуации людей:	Ст. 4, 6, 52, 53, 55, 89, таблица 21 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 7.1.2	выполняется

	• имеется 4 эвакуационных выхода (1 главный и 3 запасных) ; • обеспечена беспрепятственное движение людей по путям эвакуации и через эвакуационные выходы; • организованно оповещение и управление движения людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей и звукового оповещения, плана эвакуации). Эвакуация с 3 и 2 этажа предусматривается через 2 эвакуационных выхода на лестничные площадки. Лестничные марши и площадки имеют ограждения с поручнями, что соответствует п.5.2.2. Выход из лестничных клеток предусмотрен непосредственно наружу. Двери эвакуационных выходов не имеют запоров препятствующих их свободному открыванию из нутрии без ключа и открываются наружу в соответствии, с требованиями п.п.4.2.6., 4.2.7 СП 1.13130.2009. Пути эвакуации обозначены стрелками круглосуточно. Эвакуационные выходы расположены рассредоточены. Высота эвакуационного выхода составляет не менее 2м., ширина не менее 1,2 м. Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестницы. Во всех случаях ширина эвакуационных выходов выполнена такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком. Двери эвакуационных выходов и двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания, из поэтажных коридоров, вестибюлей и лестничных клеток не имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. Имеется эвакуационное освещение коридоров и лестничных клеток. Эвакуационное освещение включается автоматически. В здании на путях эвакуации не допускается применение материалов с более высокой пожарной опасностью,		

	чем; Г1, В1, Д2, Т2- для отделки стен и потолков в вестибюлях и лестничных клетках; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 для отделки стен и потолков в общих коридорах и фойе; В2, РП2, Д2, Т2 для покрытия пола в вестибюлях и лестничных клетках; В2, РП2, Д3, Т2 -- для покрытия пола в общих коридорах, фойе. Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 2м., ширина горизонтальных участков путей эвакуации с 1 этажа - 1,2-1,4 м. и пандусов 0,8-1м.; со второго этажа 0,6-0,9 м. и пандусов 0,65-0,8 м. Ширина эвакуационного выхода из коридора на лестничную клетку, а так же ширина маршей лестниц установлена в зависимости от числа эвакуирующихся через этот выход из расчета на 1 м ширины, выхода не более 55 человек. Эвакуация из здания МАУ «Стадион Энергетик» КГО осуществляется: • с первого этажа - непосредственно наружу через эвакуационные выходи.; • со второго этажа - на лестничные клетки правого и левого крыла; • с третьего этажа - на лестничные клетки правого и левого крыла; Размеры эвакуационных выходов, протяженность путей эвакуации, геометрия и способы организации путей эвакуации соответствуют требованиям Свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»		
4.6	**Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара** Вокруг здания запроектированы и эксплуатируются проезды с твердым покрытием шириной не менее 2,5 – 4,5 м. и расположены на расстоянии 5-8 м от наружных стен. Для беспрепятственного проезда спасательной техники на объекте организован один главный въезд с	Ст. 4, 6, 90 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» П. 7.1,.7.3, 7.4, 7.16 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и	выполняется

	железными воротами шириной 6,5 м, которые находятся в открытом положении. Имеется 4 эвакуационных выхода для сотрудников спасательной организации. Расстояние до ближайшего пожарной охраны (ОП – 3 ФГКУ «12 отряд ФПС по Кемеровской области») – 711 м, расчетное прибытие, при средней скорости движения 40 км/ч, составляет 3 мин., что соответствует требованиям.	конструктивным решениям»	
4.7	**Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы).** Система обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации) оповещения и управления эвакуации людей при пожаре обеспечивает автоматическое обнаружение пожара за время, необходимо для включения систем оповещения о пожаре, с целью организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей из здания МАУ «Стадион Энергетик» КГО. Согласно требованиям СП 4.13130.2009 здание оборудовано автоматической системой пожарной сигнализацией, системой оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре. Технические средства пожарной сигнализации обеспечивают: • выдачу сигнала (пожар) при срабатывании средств системы на выносные устройства световой и звуковой индикации; • передача сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации выведен на пульт подразделения пожарной охраны ФГКУ «12 отряд Федеральной противопожарной службы по Кемеровской области» г. Калтан (сигнал проходит автоматически, без	Ст. 4; 6; 54;83; 91;103 ФЗ 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты» (п.6.1.1) СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». п.3.1;3.2;3.3;3.4;4.2;4.8;5.3; 5.4; 5.5;	выполняется

	участия человека). • выдачу сигналов (неисправность) при нарушении или отказе системы; • Круглосуточный контроль пожарной обстановки на объекте; • ведение протокола событий в памяти приёмно – контрольного прибора • периодическую диагностику исправности технических средств системы пожарной сигнализации. В МАУ «Стадион Энергетик» КГО выбран 3-й тип оповещения людей о пожаре по НПБ 104-03, звуковой способ оповещения в отдельных зонах. Речевое и звуковое оповещение включается автоматически при сигнале тревоги «Пожар», табло «Выход» предусмотрено постоянно горящим, при сигнале «Пожар» начинает прерывисто мигать. А также разработаны планы эвакуации работников Устройство внутреннего противопожарного водопровода не требуется. Наружное противопожарное водоснабжение обеспечено пожарным гидрантом, находящимся на территории учреждения в радиусе 200 метров № 1 , расположенного по адресу: г. Калтан, пр. Мира, 55а		
4.8	**Размещение , управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития.** Прибор АПС размещен на первом этаже на посту у дежурного, на высоте позволяющей наблюдение и управление, а так же техническое обслуживание. При срабатывание АПС происходит автоматическое переключение и включается СОУЭ.	ст.4,6 от 22.07.2008 №123ФЗ, «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.12, 5.13, 5.14, 5.15. СП 484.1311500.2020 « Системы противопожарной защиты. Система пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты.	выполняется
4.9	**Организационно-технические мероприятия по обеспечению**	ст.4,6, ФЗ 123-ФЗ от 22.07.2008	выполняется

	пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим Для эксплуатации здания МАУ «Стадион Энергетик» КГО выполнены следующие мероприятия режимного характера: • на объекте разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности для учреждения, для дежурного персонала, при проведении пожароопасных работ; • все работники допускаются к работе только после прохождения вводного противопожарного инструктажа, инструктажа на рабочем месте; • приказом директора МАУ «Стадион Энергетик» КГО назначен ответственный за обеспечение пожарной безопасности, который отвечает за своевременное выполнение требований пожарной безопасности в учреждении, предписаний, постановлений и иных законных требований. • во всех помещениях на видных местах вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны; • правила применения на территории учреждения открытого огня, проезда транспорта, допустимость курения и проведении временных пожароопасных работ устанавливаются инструкциями о мерах пожарной безопасности. Приказом директора МАУ «Стадион Энергетик» КГО установлен соответствующий противопожарный режим, в том числе: • определен порядок обеспечивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня; Регламентированы: • порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; • порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; • действия работников при обнаружении пожара ;	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; П. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 49, 54, 55, 56, 60, 65, 66, 67, 71, 72, 73 Постановление правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ».	

	• определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятия по пожарно-техническому минимуму, а так же назначены ответственные за их проведение. В здании разработаны и на видных местах вывешены планы эвакуации людей в случае пожара, а так же предусмотрена система оповещения людей о пожаре. В дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре разработана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасности и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие проводятся практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников. Световая, звуковая и визуальная информирующая сигнализация установлена каждого эвакуационного, аварийного выхода и на путях эвакуации. Световые сигналы в виде светящихся знаков включаются одновременно со звуковыми сигналами. Частота мерцания световых сигналов не выше 5Гц. Дороги, проезды и подъезды к зданию, водоисточникам, используемым, для целей пожаротушения, свободны для проезда пожарной техник, содержатся в исправном состоянии, а зимой очищаются от нега и льда. Курение на территории и в помещениях учреждения не разрешается. Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. Противопожарные системы и установки здания содержатся в исправном, рабочем состоянии. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспеченно соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, в том числе по освещенности, количеству, размерам эвакуационных путей и выходов, а так же по наличию на путях эвакуации		

	знаков пожарной безопасности. Двери на путях эвакуации открываются свободно и по направлению выхода из здания. Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивает людям, находившимся внутри здания, возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещено: • загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери) различными материалами, оборудованием, мусором и другими предметами, а так же забивать двери эвакуационных выходов; • устраивать в тамбурах выходов подсобные помещения, а так же хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; • устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), • применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков. У обслуживающего персонала имеются электрические фонари, в количестве 2шт. Количество фонаре определено руководителем объекта из особенностей зданий, наличие дежурного персонала количество людей в здании. Эксплуатация электрических сетей, электроустановок и электрических изделий, а так же контроль, за их техническим состоянием осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетики. При эксплуатации действующих электроустановок на объекте запрещено : • обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; • пользоваться электроутюгами,		

	электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара; • применять не стандартные электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания; • размещать (складировать) у электрощитов, электродвигатели и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы. Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонты технических установок пожарной сигнализации, оповещение людей о пожаре и управление эвакуацией осуществляется в соответствии с годовым планом- графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей и сроками проведения ремонтных работ. Техническое обслуживание производится специализированной организацией, имеющей лицензию, по договору. Порядок использования систем оповещения определен в инструкциях по их эксплуатации и в планах эвакуации с указаниям лиц, которые имеют право приводить системы в действия.		

Настоящая декларация разработана директор МАУ «Стадион Энергетик» Калтанского городского округа И.А. Мясниковым

МАУ «Стадион Энергетик» Калтанского городского округа _____ И.А. Мясников

(Фамилия, имя, отчество (при наличии) *(Подпись)*

04 2022г.

М.П. *(при наличии)*