МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ
ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – КУЗБАССУ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы
г. Осинники и г.Калтан
ул. Ленина, 76, г. Осинники, 652804
т. 8(38471)5-22-82
E-mail: ondpr8@42.mchs.gov.ru

Мясников Илья Александрович

(Руководителю организации,
индивидуальному предпринимателю или
физическому лицу)

26.04.2022 № ГУ-ИСХ-9319

На № _____ от _____

Уведомление № 7074 от 26.04.2022

Сообщаем, что согласно заявлению № ГУ-08-3708 от 21.04.2022 оказана государственная услуга «Регистрация декларации пожарной безопасности».

Подразделение	ГУ МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу
Дата регистрации	26.04.2022
Номер реестровой записи	42-08-2022-005020
Собственник	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СТАДИОН ЭНЕРГЕТИК" КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ИНН	4222012445
ОГРН(ИП)	1084222001038

Сведения о объекте защиты

Дата ввода объекта защиты в эксплуатацию	27.07.2011
Полное наименование объекта защиты	Муниципальное автономное учреждение «Стадион Энергетик» Калтанского городского округа
Адрес объекта защиты	652740, обл. Кемеровская область - Кузбасс, г. Калтан, пр-кт. Мира, д. 55А

I Характеристика объекта защиты

Степень огнестойкости	II
Высота здания, м	15
Объем здания, куб. м	4645
Количество этажей	3
Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1049
Класс конструктивной пожарной опасности	С1
Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.5 Помещения для посетителей организаций бытового и коммунального обслуживания с нерасчетным числом посадочных мест для посетителей
Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности	ДН пониженная пожаро-опасность
Перечень и тип системы противопожарной	Автоматическая пожарная сигнализация: светозвуковая (сирена, оповещение и управление эвакуацией СОУЭ 2-го световое табло «ВЫХОД»), в наличии 1 наружный гидрант № 1 ПГ

II Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты

Расчет пожарного риска не проводился на основании п. 3 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

III Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара

Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не проводится в связи с отсутствием арендных отношений

IV Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Выполняется Ст. 4, 6, 69 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.3 таблицы 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»
Наружное противопожарное водоснабжение	Выполняется

	Ст. 4, 6, 62, 68 и 99 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» П. 5.2, 8.5, 8.8, 8.9, 8.12.СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»
Проезды и подъезды для пожарной техники	Выполняется Ст. 4, 6, 90 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» П. 8.1, п. 8.6, п. 8.8 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» П. 71 ПП РФ от 16.09.2020г.1479 «об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Выполняется Ст. 4, 6, 57, 87,88, 137, таблица 21 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.2.2, п. 5.2.3, п. 6.7.1, таблица 6.9. СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Выполняется Ст. 4, 6, 52, 53, 55, 89, таблица 21 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 7.1.2
Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Выполняется Ст. 4, 6, 90 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» П. 7.1,.7.3, 7.4, 7.16 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»
Системы противопожарной защиты	Выполняется

(системы противодымной защиты, внутренний противопожарный водопровод, системы автоматической пожарной сигнализации, системы автоматического пожаротушения, системы оповещения и управления эвакуацией)	Ст. 4; 6; 54;83; 91;103 ФЗ 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты» (п.6.1.1) СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». п.3.1;3.2;3.3;3.4;4.2;4.8;5.3;5.4; 5.5;
Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Выполняется ст.4,6 от 22.07.2008 №123ФЗ, «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.12, 5.13, 5.14, 5.15. СП 484.1311500.2020 « Системы противопожарной защиты. Система пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты.
Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Выполняется ст.4,6, ФЗ 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; П. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 49, 54, 55, 56, 60, 65, 66, 67, 71, 72, 73 Постановление правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ».

Заместитель начальника отдела - начальник отделения НДПР г.Калтан — Проценко Т.В.

(должность руководителя уполномоченного органа) — (фамилия и инициалы)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 23FD65EF9753D92A5AD229D9AF4A2281
Владелец: Проценко Татьяна Валерьевна
Действителен с 28.02.2022 по 21.05.2023