Согласовано:
Директор МКУ «УПЖ» КГО

_____ О.С. Комяков

Утверждаю:
Директор МАУ «Стадион Энергетик »
Калтанского городского округа

_____ И.А. Мясников

ПЛАН

действий по ликвидации аварийных ситуаций
Муниципального автономного учреждения «Стадион Энергетик»
Калтанского городского округа
(здание спортивного зала и административно-бытовой корпус по адресу:
г. Калтан, пр. Мира, 55а)

г. Калтан, 2026

1. Задачи плана

1.1. Настоящий «План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения МАУ «Стадион Энергетик» Калтанского городского округа (далее – План действий) разработан во исполнение требований приказа Минэнерго России от 13.11.2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»; Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении».

1.2. Реализация Плана действий необходима для обеспечения надежной эксплуатации системы ресурсопотребления МАУ «Стадион Энергетик» Калтанского городского округа и должна решать следующие задачи:

-повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объекта;

- снижение до приемлемого уровня последствий аварийных ситуаций;

- информировать ответственных лиц о возможных аварийных ситуациях с указанием причин их возникновения и действиям по ликвидации последствий.

1.3. Объектами Плана действий являются – вся система ресурсопотребления зданий МАУ «Стадион Энергетик» Калтанского городского округа, включая источники водоснабжения, тепловой энергии, электроэнергии, системы водоотведения.

1.4. План действий определяет порядок действий персонала объекта при ликвидации последствий аварийных ситуаций и является обязательным для исполнения всеми ответственными лицами, указанными в нем.

2. Ответственные лица за действия по ликвидации последствий аварийных ситуаций

2.1. Обеспечение правильности ликвидации последствий аварийных ситуаций и минимизации ущерба от их возникновения во многом зависит от согласованности действий ответственных лиц.

2.2. Все ответственные лица, указанные в Плане действий обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок своих действий.

2.3. В системе централизованного теплоснабжения МАУ «Стадион Энергетик» Калтанского городского округа настоящим Планом действий определены следующие ответственные лица за действия по ликвидации последствий аварийных ситуаций: фамилии, инициалы, должности и контактные данные ответственных лиц МАУ «Стадион Энергетик» Калтанского городского округа приведены в таблице 1

Таблица 1 - Ответственные лица МАУ «Стадион Энергетик» Калтанского городского округа

№ п/п	Ф.И.О	Должность	Адрес организации, контактный телефон
1.	Мясников Илья Александрович	Директор МАУ «Стадион Энергетик» Калтанского городского округа	г.Калтан, пр. Мира,55а телефон: 8(38472) 3-47-74
2.	Романенко Евгения Михайловна	Заместитель директора МАУ «Стадион Энергетик» Калтанского городского округа	г.Калтан, пр. Мира,55а телефон: 8(38472) 3-47-74

3. Взаимодействие диспетчерских служб при возникновении и ликвидации технологических нарушений (аварийных ситуаций).

3.1. К диспетчерским службам, участвующим во взаимодействии относятся;

- ЕДДС г. Калтан;
- ОДС ООО «Теплоэнерго»;
- Диспетчер ОДС ООО «КЭНК»

3.2. Сведения о телефонах диспетчерских служб, взаимодействующих при устранении технологических нарушений (аварий), ликвидации последствий аварийных ситуаций представлен в таблице 2

Таблица 2 – Телефоны диспетчерских служб

№ пп	Наименование организации	Номер телефона
1	Диспетчер ЕДДС Калтанского городского округа	3-00-05
2	Диспетчер ООО «Теплоэнерго»	5-30-47
3	Диспетчер ООО УК ЖКУ Калтан	3-35-69
4	Диспетчер ООО «КЭнК»	8-906-936-4167

4. Адреса объектов учреждения МАУ «Стадион Энергетик» Калтанского городского округа (таблица 3)

Таблица 3.

Учреждение	№п.п.	Дислокация объектов
МАУ «Стадион Энергетик» Калтанского городского округа	1	г.Калтан, пр. Мира,55а (здание спортивного зала)
	2	г.Калтан, пр. Мира,55а (административно-бытовой корпус)

На основании проведенного анализа трех отопительных сезонов (2023-2024, 2024-2025, 2025-2026) было установлено, что на внутренних системах теплоснабжения зданий в течение указанных периодов аварийных ситуаций не выявлено. Однако в 2025-2026 на наружных сетях системы отопления спортивного зала были проведены аварийные работы по замене участков трубопровода отопления.

5. План по ликвидации аварийных ситуаций

Меры действия	Срок исполнения от поступления информации	Ответственный руководитель	Ответственный исполнитель	Примечание
I. Отключение холодного водоснабжения (авария).				

Меры действия	Срок исполнения от поступления информации	Ответственный руководитель	Ответственный исполнитель	Примечание
1.Поставить в известность руководителя. 2.Оповестить диспетчера ЕДДС г. Калтан. 3.Вызвать аварийную бригаду: ООО УК ЖКУ Калтан по телефону. 4.Сообщить об аварийной ситуации диспетчеру ООО «Теплоэнерго» (если нет возможности устранить самостоятельно)	Немедленно (Х час.)	Мясников Илья Александрович.	Сотрудник МАУ «Стадион Энергетик» Калтанского городского округа	
1. Ответственному лицу на объекте в тепловом пункте и необходимости экстренного отключения системы отопления следует отключить насосы (при их наличии), плавно закрыть задвижку на подающем трубопроводе и задвижку на обратном трубопроводе (опорожнить систему отопления при длительном отключении, в зависимости от температуры наружного воздуха) в соответствии с инструкцией ИТП.	Х+20мин.	Мясников Илья Александрович.	Сотрудник МАУ «Стадион Энергетик» Калтанского городского округа	
II. Отключение горячего водоснабжения (авария).				
1.Поставить в известность руководителя. 2.Оповестить диспетчера ЕДДС г. Калтан. 3.Вызвать аварийную бригаду: ООО УК ЖКУ Калтан по телефону. 4.Сообщить об аварийной ситуации диспетчеру ООО «Теплоэнерго» (если нет возможности устранить самостоятельно)	Немедленно (Х час.)	Мясников Илья Александрович.	Сотрудник МАУ «Стадион Энергетик» Калтанского городского округа	

Меры действия	Срок исполнения от поступления информации	Ответственный руководитель	Ответственный исполнитель	Примечание
1.ответственному лицу на объекте в тепловом пункте и необходимости экстренного отключения системы отопления следует отключить насосы (при их наличии), плавно закрыть задвижку на подающем трубопроводе и задвижку на обратном трубопроводе (опорожнить систему отопления при длительном отключении, в зависимости от температуры наружного воздуха) в соответствии с инструкцией ИТП.	Х+20мин.	Мясников Илья Александрович.	Сотрудник МАУ «Стадион Энергетик» Калтанского городского округа	
III. Отключение отопление (авария).				
1.Поставить в известность руководителя. 2.Оповестить диспетчера ЕДДС г. Калтан. 3.Вызвать аварийную бригаду: ООО УК ЖКУ Калтан по телефону. 4.Сообщить об аварийной ситуации диспетчеру ООО «Теплоэнерго» (если нет возможности устранить самостоятельно)	Немедленно (Х час.)	Мясников Илья Александрович.	Сотрудник МАУ «Стадион Энергетик» Калтанского городского округа	

Меры действия	Срок исполнения от поступления информации	Ответственный руководитель	Ответственный исполнитель	Примечание
1.ответственному лицу на объекте в тепловом пункте и необходимости экстренного отключения системы отопления следует отключить насосы (при их наличии), плавно закрыть задвижку на подающем трубопроводе и задвижку на обратном трубопроводе (опорожнить систему отопления при длительном отключении, в зависимости от температуры наружного воздуха) в соответствии с инструкцией ИТП.	Х+20мин.	Мясников Илья Александрович.	Сотрудник МАУ «Стадион Энергетик» Калтанского городского округа	- не более 16 часов единовременно - при температуре воздуха в помещениях от +12 °С; не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 °С до +12 °С; не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в помещениях от +8 °С до +10 °С
2. Направить дежурного электромонтера для определения места, аварийного участка, характера повреждения	(Х+0,2) час .	Мясников Илья Александрович.	Сотрудник МАУ «Стадион Энергетик» Калтанского городского округа	

Меры действия	Срок исполнения от поступления информации	Ответственный руководитель	Ответственный исполнитель	Примечание
2. Выполнение ремонтно-восстановительных работ по устранению технологического нарушения (аварии), (замена участка трубопровода, запорной арматуры, установка накладного бандажа. Проведение мероприятий АО сохранению системы теплоснабжения здания (организация слива теплоснабжения)	(Х+4) час	Мясников Илья Александрович	Сотрудник МАУ «Стадион Энергетик» Калтанского городского округа	- не более 16 часов единовременно - при температуре воздуха в помещениях от +12 °С; не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 °С до +12 °С; не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в помещениях от +8 °С до +10 °С
IV.Отключение электроснабжения (авария).				
1.Поставить в известность руководителя. 2.Оповестить диспетчера ЕДДС г. Калтан. 3.Вызвать аварийную бригаду: ООО УК ЖКУ Калтан по телефону. 4.Сообщить об аварийной ситуации диспетчеру ООО «Теплоэнерго» (если нет возможности устранить самостоятельно)	Немедленно (Х час.)	Мясников Илья Александрович	Сотрудник МАУ «Стадион Энергетик» Калтанского городского округа	
1. Направить дежурного электромонтера для определения места, аварийного участка, характера повреждения.	Х+20мин.	Мясников Илья Александрович	Сотрудник МАУ «Стадион Энергетик» Калтанского городского округа	

Меры действия	Срок исполнения от поступления информации	Ответственный руководитель	Ответственный исполнитель	Примечание
1.Выполнение работ ремонтно-восстановительных работ по устранению технологического нарушения (аварии). 2.Сообщить об аварийной ситуации диспетчеру ООО «КЭнК» (если нет возможности устранить самостоятельно)	Х+2 часа. (Х+24часа)	Мясников Илья Александрович.	Сотрудник МАУ «Стадион Энергетик» Калтанского городского округа	2 часа - при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания; 24 часа - при наличии 1 источника питания;
V. Водоотведение (авария, засор)				
1.Поставить в известность руководителя. 2.Оповестить диспетчера ЕДДС г. Калтан. 3.Вызвать аварийную бригаду: ООО УК ЖКУ Калтан по телефону. 4.Сообщить об аварийной ситуации диспетчеру ООО «Теплоэнерго» (если нет возможности устранить самостоятельно)	Немедленно (Х час.)	Мясников Илья Александрович.	Сотрудник МАУ «Стадион Энергетик» Калтанского городского округа	
1.Выполнение ремонтно-восстановительных работ по устранению технологического нарушения (аварии), прочистка труб тросом).	Х+4 часа.	Мясников Илья Александрович.	Сотрудник МАУ «Стадион Энергетик» Калтанского городского округа	не более 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно (в том числе при аварии);

6. Действия после ликвидации аварийной ситуации

1.Оповещение всех взаимодействующих диспетчерских служб о завершении работ по устранению и о начале запуска аварийного участка.	Немедленно после ликвидации инцидента	Мясников Илья Александрович.	Сотрудник МАУ «Стадион Энергетик» Калтанского городского округа	

1.Пуск аварийного участка;	Немедленно после ликвидации инцидента	Мясников Илья Александрович.	Сотрудник МАУ «Стадион Энергетик» Калтанского городского округа	В соответствии с производственной инструкцией, разработанный для данного объекта

7. Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений (аварийных ситуаций).

7.1. В зависимости от температуры наружного воздуха установлено нормативное время на устранение аварийной ситуации Расчет допустимого значения времени устранения технологических нарушений до присвоения статуса «Авария» для объектов обеспечения ресурсами по направлениям приведен в таблицах 7, 8

Таблица 7.Допустимое время устранения на объектах теплоснабжения

№ п/п	Наименование технологического нарушения	Время на устранение	Ожидаемая температура в помещениях при температуре наружного воздуха, С			
			0	-10	-20	более -20
1.	Отключение отопления	2 часа	18	18	15	15
2.	Отключение отопления	4 часа	18	15	15	15
3.	Отключение отопления	6 часов	15	15	15	10
4.	Отключение отопления	8 часов	15	15	10	10

Таблица 8.Допустимое время устранения на объектах электроснабжения

№ п/п	Наименование технологического нарушения	Время устранения
1.	Отключение электроснабжения	2 часа 2 часа - при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания; 24 часа - при наличии 1 источника питания;

Самостоятельные действия персонала по ликвидации аварийных ситуаций не должны противоречить требованиям Правил технической эксплуатации, правил техники безопасности производственных инструкций.

Составил:

Заместитель директора МАУ «Стадион Энергетик» КГО

«29» апреля 2026 г. _____ *Романенко Е.М.*